

番号	検査項目	検査結果				担当 検査者 番号
		指摘 なし	要重点 点検	要是正	既 存 不適格	
<b>8</b>	<b>上記以外の検査項目</b>					
	平型ロープ	MFL	DI(破損係数)	判定基準		
			6.60未満	良好		
	<input type="checkbox"/> 3.00(厚さ) × 30.0(幅) mm ( ) 本		6.60~7.00	要重点点検		
	<input type="checkbox"/> 3.00(厚さ) × 60.0(幅) mm ( ) 本		7.00を超える	要是正		
	要重点点検ロープ No.( )、要是正ロープ No.( )					
	平型ロープ	RBI	LED表示	判定基準		
	<input type="checkbox"/> MFL使用 DI値 ( )		点減1回	良好		
	<input type="checkbox"/> RBI使用 点減回数( )		点減5回	要重点点検		
			点減6回	要是正		
	外観の状態		判定基準			
	コードが外部より見える又は露出した状態		要是正			
	ウレタンジャケットに恒久的な変形がある		要是正			
<b>特記事項</b>						
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月	

建築物等の名称: \_\_\_\_\_

登録番号 \_\_\_\_\_